

Novellara, li 18/07/2017

Prot. n. 168/ MB

OGGETTO: APPALTO DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA "F. ALBERICI" DI BORETTO (RE), COMUNE SOCIO DI S.A.BA.R. SERVIZI S.R.L. CIG: 7132099A46, CUP B74H16001200002, CPV 45331100-7 LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CENTRALE

CHIARIMENTO

Con la presente relativamente alla gara in oggetto si segnalano i seguenti chiarimenti:

- 1) Le voci n. 4 e 54 (*Dispositivo di neutralizzazione condensa DN-70*) del CME sono da intendersi comprensivi delle opere di scavo, delle tubazioni e delle minuterie per l'allacciamento agli scarichi.
- 2) L'installazione di punti luce nel controsoffitto di cui la voce n. 93 del CME, le opere accessorie, le tubazioni e i cavi devono essere installate nel rispetto della "Conformità statica e sismica ai sensi delle NTC D.M. del 14/01/2008", è onere dell'impresa produrre in fase di esecuzione l'opportuna documentazione che ne attesta il rispetto.
- 3) Ai fini della produzione di Acqua Calda Sanitaria della palestra è considerata ammissibile, in luogo alla voce n.74 del CME (*Accumulo sanitario monovalente, avente una capacità di accumulo di 500 l*) con uno scambiatore per la produzione di Acqua Calda in grado di erogare il 100% della potenza della caldaia o analoga componente integrata nella caldaia stessa. Questa configurazione deve essere gestibile mediante la strumentazione fornita e indicata nei punti precedenti del CME con almeno le stesse funzionalità previste in caso di sistema di accumulo. Le altre componenti devono essere correttamente dimensionate per il suo funzionamento.

Per eventuali chiarimenti, si prega di rivolgersi al ing. Dario Marastoni ai seguenti numeri: tel. 0522/65.75/69, fax 0522/65.77/29, e-mail: appalti@sabar.it

IL DIRETTORE GENERALE

(f.to Ing. Marco Boselli)

